

Storstøllia Vel

v/ Rune Jensen og deres medlemmer.

Fagernes, 27.08.09

Frenningen Vannverk as som vannverks eier og Nord- Aurdal Kommune som driftsoperatør beklager på det sterkeste problemene som har oppstått. Vi er godt i gang med å gjennomføre tiltak for å kartlegge situasjonen. Nedenfor kommer det en kort redegjørelse for hva som gjøres.

Utførte tiltak i første omgang.

I løpet av dagen i dag har vi spylt ledningsnett. Hovedledning og stikkledninger fra Storstølliveien og til toppkummer. Det betyr at vi har stengt deler av ledningsnett for å spyle ledning for ledning. Vi har også tatt nye vannprøver i dag som er levert inn for analyse hos Valdreslab. Vi har da tatt prøver av vårt råvann, behandlet vann i vannverket samt vannprøver ute på ledningsnett.

Planlagte tiltak.

Det er bestilt dykker til å gjennomføre visuell kontroll av inntaksledninger i Frenningen, vår vannkilde, for å se på siler og bunnforhold. Dette for å avklare om det er skjedd forandringer i løpet av sommeren som kan ha påvirket vannkvaliteten. Dette gjennomføres mandag den 31.08.09.

Vannkvalitet.

Vi vil få svar på vannprøvene midt på dagen i morgen. Vannet blir analysert for innhold av eventuell humus og bakterier. Resultatet vil bli formidlet videre til dere så snart resultatet foreligger. Hvis det påvises humus (partikler av jord) i vannet vil det kunne gi vannet missfarging og lukt/smak.

Hva skal man gjøre når man kommer på hytta.

På grunn av spyling av rørledninger og større bevegelser på ledningsnett kan eventuell groing i hovedledninger, eventuell humus samle seg opp i stikkledningene inn til hver enkelt hytte. Derfor ønsker vi at hver enkelt tapper kaldt vann i en kran, utekran eller lignende til det ikke kommer synelig missfarget vann.

Hytteiere som har spørsmål kan ta kontakt enten direkte med meg undertegnende eller driftsansvarlig i Nord- Aurdal Kommune v/Nils Terje Dalen pr. telefon 911 23 228.

De som mener/tror de har fått skader på installasjoner eller anlegg kan sende en henvendelse til undertegnende pr. e-post, slik at vi kan registrere dette. Viktige opplysninger vil da være, navn på hytteeier og g. nr og b. nr. på eiendommen, sammen med en kort oppsummering av eventuelle problemer. Hver enkelt kan sjekke eventuelle filtre og siler i kraner osv. på sitt anlegg.

Vannmåler installert?

Nord- Aurdal kommune vil informere om at det er krav til installasjon av vannmåler i hyttene på Aurdalåsen. Vannmåler får man gratis på brukertorget i kommunen, man forplikter seg til å avlese målerstand og returnere måleravlesningskort til kommunen. Denne må installeres av fagperson.

Med vennlig hilsen
Frenningen Vannverk as

Vakttelefon Nord- Aurdal Kommune
Mobli: 95 88 13 36

Geir Myrvold
Daglig leder
Mobil 95 16 26 10
e-post: gm@golhus.no